

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Бузулукском районе
461140 Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Рожкова дом 53 а**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		10,11,15,16,17,22,24,29,28,30,31	Изношена контрастная окраска ступеней. Отсутствует яркая окраска порогов, ребер ступеней лестницы при входе и внутренней лестницы на 1 этаже.	С	Обновить Окрасить ребра ступеней, пороги	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Есть		35	Отсутствует двусторонняя связь в туалетной комнате	все	Обеспечить двустороннюю связь	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Есть		25,24	Частично утрачены указатели этажности на перилах	С	Установить указатели этажностей	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И(К,О,Г,У)		10,11,15,16,17,21,22,24,28,29,30,31,35	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо обеспечить тактильными средствами информации, Обеспечить двустороннюю связь, окрасить ребра ступеней, пороги.**